

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 25109/2022

20 22 m. rugsėjo 1 d.

Užsakovas, adresas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 49, 17116 Šalčininkai

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 22 05 17 Nr. ST-PS-1-95

Telefonas 838020129

El.paštas: jolanta.cerniavskiene@salcininkai.lt

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V 10365

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

2022-08-30, 14.25 val., +5

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L

Mėginių atrinkimo vieta Poškonių tv., HN 92:2018 (N)

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Aušrinė Oniūnaitė

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data,

laikas, temperatūra:

2022-08-30, 10.30 val.

Mėginius pristatė

Klientų aptarnavimo skyrius mėginių paėmimo specialistė Aušrinė Oniūnaitė

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas:

2022-08-30

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
<u>MA 25109</u>	<u>LST EN ISO 9308-2:2014</u>	<u>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) KSV/ tikimiausias skaičius</u>	<u>100ml</u>	<u><1,0 (0,0-3,7)</u>
	<u>MT-SVP 5.4-02:2015 (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius</u>	<u>KSV/ 100ml</u>	<u>neaptikta</u>

Papildomi duomenys, pastabos: MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) parengta pagal LST EN ISO 7899-2:2001 Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas ir skaičiavimas. 2 dalis. Membraninio filtravimo metodas Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta

Tyrimų atlikimo data: 2022-09-01

Tyrimus atliko: mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu:

Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio vedėja Laimutė Ivanauskienė

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)



- Papildinimai:
1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartine neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
 2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
 3. N - neakredituotas metodas.
 4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
 5. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 25110/2022

20 22 m. rugsėjo 1 d.

Užsakovas, adresas: *Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 49, 17116 Šalčininkai* [A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 22 05 17 Nr. *ST-PS-1-95*

Telefonas *838020129* El.paštas: *jolanta.cerniavskiene@salcininkai.lt* Paėmimo akto-užsakymo Nr.: *V 10366*

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) *2022-08-30, 14.20 val., +5*

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L

Mėginių atrinkimo vieta *Eišiškių miesto maudykla, HN 92:2018 (N)*
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: *NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Aušrinė Oniūnaitė*

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: *2022-08-30, 11.00 val.*

Mėginius pristatė *Klientų aptarnavimo skyrius mėginių paėmimo specialistė Aušrinė Oniūnaitė*

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: *2022-08-30*

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas *Maudyklos vanduo*

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
<i>MA 25110</i>	<i>LST EN ISO 9308-2:2014</i>	<i>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) KSV/ tikimiausias skaičius 100ml</i>	<i><1,0 (0,0-3,7)</i>	
	<i>MT-SVP 5.4-02:2015 (N)</i>	<i>Žarninių enterokokų skaičius KSV/ 100ml</i>	<i>neaptikta</i>	

Papildomi duomenys, pastabos: *MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) parengta pagal LST EN ISO 7899-2:2001 Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas ir skaičiavimas. 2 dalis. Membraninio filtravimo metodas Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta*

Tyrimų atlikimo data: *2022-09-01*

Tyrimus atliko: *mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius*
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: *Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio vedėja Laimutė Ivanauskienė*
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)



Paiškinimai:	<ol style="list-style-type: none"> U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinė neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais iširtais mėginiais. N - neakredituotas metodas. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.
--------------	---

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr.

MA 25108/2022

20 22 m. rugsėjo 1 d.

Užsakovas, adresas: **Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 49, 17116 Šalčininkai**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 22 05 17 Nr. **ST-PS-1-95**

Telefonas **838020129**

El.paštas: jolanta.cerniavskiene@salcininkai.lt

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 10364**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

2022-08-30, 14.25 val., +5

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L

Mėginių atrinkimo vieta **Šalčininkų I tvenkinio maudykla, HN 92:2018 (N)**
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Aušrinė Oniūnaitė**

(istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data,

2022-08-30, 10.00 val.

laikas, temperatūra:

Mėginius pristatė

Klientų aptarnavimo skyrius mėginių paėmimo specialistė Aušrinė Oniūnaitė

(istaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas:

2022-08-30

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 25108	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) tikimiausias skaičius	KSV/100ml	<1,0 (0,0-3,7)
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100ml	neaptikta

Papildomi duomenys, pastabos: **MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) parengta pagal LST EN ISO 7899-2:2001 Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas ir skaičiavimas. 2 dalis. Membraninio filtravimo metodas Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta**

Tyrimų atlikimo data: **2022-09-01**

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu:

Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio vedėja Laimutė Ivanauskienė

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)



Paiškinimai:	<ol style="list-style-type: none"> U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinė neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais. N - neakredituotas metodas. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.
--------------	--

